CONSULTA

- En la remodelación de áreas infantiles:

  15 puntos Parque Iplacea Henares
  3 puntos Parque Tierno Galván I

  Para la puntuación máxima, se ha de instalar suelo de seguridad de caucho con solera de hormigón en ambos?
  Si el juego compacto que se ofrezca según pliego se puede instalar en el Parque Tierno Galván I, por haber espacio suficiente, no sería necesario ampliar la zona con valla de colores. En este caso los 3 puntos serían enteros?

RESPUESTA

- En relación con la consulta sobre la necesidad de instalar el suelo de seguridad en las zonas propuestas para las mejoras, se indica que se puede optar por la instalación sobre superficie cajeada de arena o sobre una solera de hormigón con superficie de caucho continuo, según lo considere el licitante.
  Para la segunda cuestión, e indica que si el área de seguridad del suelo se adapta al espacio actual, no habrá que hacer modificación del vallado existente y el licitante podrá recibir el total de puntos.